

	<b>Sprawozdanie z badań</b>	Wydanie: 07 Data: 09.09.2019
	<b>PN-EN ISO/IEC 17025</b>	Strona 1 / 2 <b>F – 03/POL – 14A</b>



AB 1248



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
we Włoszakowicach

Egzemplarz nr 1/2

Wpł. *B.A.*  
17.09.2020 WRZ. 2020 (data)  
L. dz. *471*

### Sprawozdanie z badań nr 319/20 z dnia 20.08.2020r

Nr protokołu pobrania / data: 319/20 / 19.08.2020r	Rodzaj próbki: woda popłuczna. Próbka jednorazowa Stan próbki prawidłowy
Data zlecenia: 02.01.2020r	Zlecenie nr: 16/20
Data pobrania: 19.08.2020r	Data przyjęcia do badań: 19.08.2020r
Data rozpoczęcia badań: 19.08.2020r	Data zakończenia badań: 19.08.2020r
Adres Klienta: <b>Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64 - 140 Włoszakowice</b>	

Miejsce pobrania :	SUW Krzycko Wielkie gm. Włoszakowice Wylot rurociągu do rowu RS-2
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-10:1997 A

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.  
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

#### Wyniki badań :

	Nazwa parametru	J/m	Wynik	Wartość normatywna <sup>1</sup>	Metoda badawcza	UWAGI
1	Zawiesina ogólna	mg/l	11,4 ± 1,7*		PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A	Producent sączków: sartorius; typ: MGC

Uwagi:

- 1 – Stosowne Rozporządzenie
  - 2 – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
  - \* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
  - \*\* – oszacowana wartość wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowanej
- Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego

Data sporządzenia sprawozdania : 20.08.2020

Informacja o przydatności wyniku badania :

1. Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa – siarczyn; fosfor ogólny na podstawie normy PN-EN ISO 6878:2006
2. Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
3. Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
4. Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

<b>SPÓLKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.</b> <b>ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa</b>	<b>LABORATORIUM ZAKŁADOWE</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa</b>
--	---

	<b>Sprawozdanie z badań</b>	Wydanie: 07 Data: 09.09.2019
	<b>PN-EN ISO/IEC 17025</b>	Strona 2 / 2  <b>F – 03/POL – 14A</b>

## Sprawozdanie z badań nr 319/20 z dnia 20.08.2020r

**Oświadczenie:**

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania 2

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych  
  
 mgr inż. Kamila Włodarska

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych  
  
 mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-

	<b>Sprawozdanie z badań</b>	Wydanie: 07 Data: 09.09.2019
	<b>PN-EN ISO/IEC 17025</b>	Strona 1 / 2
		<b>F – 03/POL – 14A</b>

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Egzemplarz nr 1/2  
we Włoszakowicach



AB 1248



Wpł. 17. WRZ. 2020 (data)

L. dz. 471

### Sprawozdanie z badań nr 320/20 z dnia 20.08.2020r

Nr protokołu pobrania / data: 320/20 / 19.08.2020r	Rodzaj próbki: woda popłuczna. Próbka jednorazowa Stan próbki prawidłowy
Data zlecenia: 02.01.2020r	Zlecenie nr: 16/20
Data pobrania: 19.08.2020r	Data przyjęcia do badań: 19.08.2020r
Data rozpoczęcia badań: 19.08.2020r	Data zakończenia badań: 19.08.2020r
Adres Klienta: <b>Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64 - 140 Włoszakowice</b>	

Miejsce pobrania :	SUW Boguszyn gm. Włoszakowice studzienka
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-10:1997 A

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.  
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

#### Wyniki badań :

	Nazwa parametru	J/m	Wynik	Wartość normatywna <sup>1</sup>	Metoda badawcza	UWAGI
1	Zawiesina ogólna	mg/l	< 2		PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A	Producent sączków: sartorius; typ: MGC

Uwagi:

- 1 – Stosowne Rozporządzenie
- 2 – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
- \* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
- \*\* – oszacowana wartość wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowanej
- Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego

Data sporządzenia sprawozdania : 20.08.2020

Informacja o przydatności wyniku badania :

1. Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa – siarczany; fosfor ogólny na podstawie normy PN-EN ISO 6878:2006
2. Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
3. Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
4. Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

<b>SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.</b> <b>ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa</b>	<b>LABORATORIUM ZAKŁADOWE</b> <b>ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa</b>
--	---



	<b>Sprawozdanie z badań</b>	Wydanie: 07 Data: 09.09.2019
		Strona 2 / 2
<b>PN-EN ISO/IEC 17025</b>		<b>F – 03/POL – 14A</b>

## Sprawozdanie z badań nr 320/20 z dnia 20.08.2020r

**Oświadczenie:**

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania 2

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych  
*Madał*  
 mgr inż. Kamila Włodarska

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych  
*Madał*  
 mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-