

	Sprawozdanie z badań	Wydanie: 08 Data: 30.06.2017
	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew LABORATORIUM PK Zielona Łąka 14 a 63-300 Pleszew	Strona 1 / 1
		F – 05/POL – 14

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 322-1 z dnia 21.06.2021

Nr protokołu / data: 829-840/2021 z 14.06.2021	Rodzaj / stan próbek: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 14.06.2021	Zlecenie nr: 206/2021
Data pobrania: 14.06.2021	Data przyjęcia do badań : 14.06.2021
Data rozpoczęcia badań : 14.06.2021	Data zakończenia badań : 14.06.2021
Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. K. Kurpińskiego 29, 64 – 140 Włoszakowice	

Miejsce pobrania :	SUW Włoszakowice (863)	Sklep WODSTAŁ PI 21 Października (864)	SUW Dominica (865)	Dominica (866)	SUW Ujazdowo (867)	Oczyszczalnia Ścieków Grotniki (868)
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek: (temp., opady, słońce)	-	-	-	-	-	-

Miejsce pobrania :	SUW Bukówiec Górny (869)	Bókwiec Górny, ul. J. Wańskiego (870)	SUW Boguszyn (871)	Bókwiec Górny, ul. Machińska (872)	SUW Krycko Wielkie (873)	Sędzia (874)
Procedury pobrania:	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A	PN-ISO 5667-5:2017-10 A
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek: (temp., opady, słońce)	-	-	-	-	-	-

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań nieakredytowanych.

Wyniki badań :

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik												Wartość normalywna	Metoda badawcza
			863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874		
1	Twardość ogólna	mg/l	324	296	302	299	330	325	337	299	291	314	319	322	60-500	PN ISO 6059:1999

UWAGI: ...pozytywna ocena transportu próbek... Próbkiobiorca: Jarosław Blandzi – certyfikat WSSE z dn. 15.01.2008.....Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.903.1.47.2020 z 21.08.2020.....

Cel badania:

Badania wykonane na bieżące potrzeby własne klienta.
Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie.
Klient wyraził zgodę na zastosowanie metody badawczej.

Data sporządzenia sprawozdania: 21.06.2021

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium

 mgr inż. Jarosław Blandzi

-koniec sprawozdania-